

## KARTA KATALOGOWA

### Złącze instalacji odgromowej - kontrolne 30



**Artykuł:**

z3.05  
z5.25  
z8.27

**Materiał:**

stal ocynkowana  
miedź  
stal nierdzewna

**Śruba:**

4xM8/25  
4xM8/25  
4xM8/25

Celem wykonywania instalacji odgromowej jest ochrona budynku przed niszczycielską siłą pioruna. W momencie rozładowania atmosferycznego prądu piorunowy przejmują zwody. Następnie energia biegnie przewodami odprowadzającymi do uziomów, które rozpraszają prąd w gruncie.

Do połączenia poszczególnych elementów piorunochronu służą złącza. Złącze kontrolne 30 służy do połączenia drutu odgromowego z bednarką o szerokości do 30 mm. Dostępne jest w dwóch wersjach materiałowych: stal ocynkowana, miedź.

Każdy produkt może zostać pomalowany metodą proszkową na dowolny kolor, co poprawia nie tylko estetykę, ale również zwiększa wytrzymałość na niekorzystne warunki atmosferyczne.

### Rysunek techniczny

